令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（毎日検査項目）

	場所	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度
1	矢作町字小嶋部付近	○	○	0.36	○	○	0.37	○	○	0.37	○	○	0.35	○	○	0.32	○	○	0.43
2	竹駒町字相川付近	○	○	0.40	○	○	0.40	○	○	0.40	○	○	0.40	○	○	0.40	○	○	0.40
3	気仙町字福伏付近	○	○	0.48	○	○	0.48	○	○	0.48	○	○	0.48	○	○	0.48	○	○	0.48
4	米崎町字佐野付近1	○	○	0.59	○	○	0.55	○	○	0.51	○	○	0.50	○	○	0.50	○	○	0.50
5	小友町字沢辺付近	○	○	0.33	○	○	0.30	○	○	0.30	○	○	0.30	○	○	0.30	○	○	0.29
6	小友町字唯出付近	○	○	0.50	○	○	0.50	○	○	0.50	○	○	0.50	○	○	0.50	○	○	0.50
7	広田町字黒崎付近1	○	○	0.27	○	○	0.22	○	○	0.21	○	○	0.17	○	○	0.16	○	○	0.18
8	広田町字黒崎付近2	○	○	0.61	○	○	0.59	○	○	0.59	○	○	0.50	○	○	0.44	○	○	0.38
9	矢作町字金屋敷付近	○	○	0.28	○	○	0.39	○	○	0.35	○	○	0.30	○	○	0.21	○	○	0.23
10	横田町字梅の木付近	○	○	0.40	○	○	0.40	○	○	0.39	○	○	0.38	○	○	0.31	○	○	0.30
11	米崎町字佐野付近2	○	○	0.51	○	○	0.53	○	○	0.50	○	○	0.45	○	○	0.40	○	○	0.42

番号	場所	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度	色	濁り	月平均残留塩素濃度
1	矢作町字小嶋部付近																		
2	竹駒町字相川付近																		
3	気仙町字福伏付近																		
4	米崎町字佐野付近1																		
5	小友町字沢辺付近																		
6	小友町字唯出付近																		
7	広田町字黒崎付近1																		
8	広田町字黒崎付近2																		
9	矢作町字金屋敷付近																		
10	横田町字梅の木付近																		
11	米崎町字佐野付近2																		

集計中

○：異常なし　×：異常あり

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（水質基準項目）

施設名　竹駒水源地

No.	項　目　名	水質基準値	4/15	5/20	6/10	7/8		8/12	9/9	10/14						回数	最高	最低	区分
			浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		浄水		
1	一　般　細　菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0						12	0	0	病原生物の代替指標
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003						4	<0.0003	<0.0003	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005			<0.00005	<0.00005			<0.00005						4	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004	<0.004			<0.004						4	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.87			0.97	0.95			0.89						4	0.97	0.87	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08			<0.08	<0.08			<0.08						4	0.08	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.10			<0.10	<0.10			<0.1						4	0.10	<0.100	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002			<0.0002	<0.0002			<0.0002						4	<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005						4	<0.005	<0.005	
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/l以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005							<0.000	<0.000	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06				<0.06						4	0.06	<0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002						4	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001				0.001						4	<0.001	<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001				0.001						4	<0.001	<0.001	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008						4	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.005			0.004	<0.001			0.004						4	<0.005	<0.004	着色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01						4	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03	<0.03			<0.03						4	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01						4	<0.01	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	5.9			6.3	6.0			6.9						4	6.9	5.9	味
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	5.7	5.5	5.4	6.0	5.4	5.4	5.3						12	5.9	5.3	味
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	71			71	70			78						4	78	71	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	100			121	124			119						4	121	100	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02						4	<0.02	<0.02	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	カビ臭
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005						4	<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3						12	0.4	<0.3	味
48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2						12	7.2	7.1	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12	<0.1	<0.1	
	残留塩素（ｾﾝﾀｰ数値）		0.46	0.48	0.40	0.20		0.26	0.28	0.34						12	0.48	0.20	—
	気温		16.9	20.6	23.5	23.8	23.8	26.4	22.8	21.4						12	26.4	16.9	
	水温		12.2	17.0	19.0	20.4	19.4	23.2	23.0	20.5						12	23.2	12.2	

※原水にて一般細菌(単位 MPN/100mL)や大腸菌が検出される場合がありますが、消毒設備により浄水（飲料水）では一般細菌や大腸菌は取り除かれています。

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（水質基準項目）

施設名　矢作水源地

No.	項　目　名	水質基準値	4/15	5/20	6/10	7/8		8/12	9/9	10/14						回数	最高	最低	区分
			浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		浄水		
1	一　般　細　菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0						12	0	0	病原生物の代替指標
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003						4	<0.0003	<0.0003	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005			<0.00005	<0.00005			<0.00005						4	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			0.001	0.001			0.001						4	0.001	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004	<0.004			<0.004						4	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.60			0.53	0.53			0.48						4	0.60	0.48	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08			<0.08	<0.08			<0.08						4	0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.10			<0.10	<0.01			<0.1						4	<0.10	<0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002			<0.0002	<0.0002			<0.0002						4	<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005						4	<0.005	<0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/l以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06				<0.09						4	0.09	0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002						4	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001				0.001						4	0.001	<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002				0.001						4	0.002	<0.001	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			0.001				<0.001						4	0.001	<0.001	
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008						4	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.006			0.006	<0.001			0.007						4	0.007	<0.006	着色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01						4	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03	<0.03			<0.03						4	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01						4	<0.01	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.7			5.0	4.7			5.0						4	5.0	4.7	味
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.7	4.5	4.6						12	4.8	4.5	味
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	51			51	52			54						4	54	51	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	73			92	96			85						4	92	73	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02						4	<0.02	<0.02	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	カビ臭
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005						4	<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3						12	0.3	<0.3	味
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4						12	7.6	7.4	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1						12	<0.1	<0.1	
	残留塩素（ｾﾝﾀｰ数値）		0.40	0.26	0.24	0.42		0.30	0.32	0.32						12	0.42	0.24	—
	気温		17.3	20.5	23.4	22.8	27.0	26.6	22.8	20.6						12	26.6	17.3	
	水温		12.0	17.2	18.4	20.4	15.4	24.0	22.6	20.0						12	24.0	12.0	

※原水にて一般細菌(単位 MPN/100mL)や大腸菌が検出される場合がありますが、消毒設備により浄水（飲料水）では一般細菌や大腸菌は取り除かれています。

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（水質基準項目）

施設名　下矢作水源地

No.	項　目　名	水質基準値	4/15	5/20	6/10	7/8		8/12	9/9	10/14						回数	最高	最低	区分
			浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		浄水		
1	一　般　細　菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0						12	0	0	病原生物の代替指標
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003	<0.0003									1	<0.0003	<0.0003	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005	<0.00005									1	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001	0.001									1	<0.001	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004	<0.004									1	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.52	0.51									1	0.52	0.52	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08	<0.08									1	0.08	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.10	<0.10									1	<0.10	<0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002	<0.0002									1	<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005	<0.005									1	<0.005	<0.005	
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/l以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06				0.09						4	0.09	<0.060	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002						4	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			<0.001				0.001						4	0.001	<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				0.001						4	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.001				0.002						4	0.004	<0.001	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.001				<0.003						4	<0.003	<0.001	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			<0.001				0.001						4	<0.002	<0.001	
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008						4	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.003	0.004									1	<0.003	<0.003	着色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.010	<0.01									1	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03	<0.03									1	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01	<0.01									1	<0.01	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.6	4.3									1	4.6	4.6	味
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.3	4.5						12	4.7	4.3	味
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	51			50	50			54						4	54	50	
41	蒸発残留物	500mg/l以下				89	85									1	89	89	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02	<0.02									1	<0.02	<0.02	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	カビ臭
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002	<0.002									1	<0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005	<0.0005									1	<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.3	0.3	<0.3	<0.4	<0.30	0.3	0.3	<0.3						12	0.4	<0.3	味
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6						12	7.6	7.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12	<0.1	<0.1	
	残留塩素（ｾﾝﾀｰ数値）		0.18	0.46	0.29	0.24		0.22	0.24	0.28						12	0.46	0.18	—
	気温		17.2	20.4	23.1	25.0	27.0	25.7	23.3	23.1						12	25.7	17.2	
	水温		15.0	20.4	21.5	22.5	16.0	21.5	24.2	21.5						12	24.2	15.0	

※原水にて一般細菌(単位 MPN/100mL)や大腸菌が検出される場合がありますが、消毒設備により浄水（飲料水）では一般細菌や大腸菌は取り除かれています。

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（水質基準項目）

施設名　金成水源地

No.	項　目　名	水質基準値	4/15	5/20	6/10	7/8		8/12	9/9	10/14						回数	最高	最低	区分
			浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		浄水		
1	一　般　細　菌	100個/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0						12	0	0	病原生物の代替指標
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003						4	<0.0003	<0.0003	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005			<0.00005	<0.00005			<0.00005						4	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			0.002	<0.001			<0.001						4	<0.002	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004	<0.004			<0.004						4	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.15			1.10	1.05			1.00						4	1.15	1.00	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08			<0.08	0.08			<0.08						4	0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.10			<0.1	<0.10			<0.1						4	<0.10	<0.100	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002			<0.0002	<0.0002			<0.0002						4	<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005						4	<0.005	<0.005	
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/l以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.006			<0.06				0.08						4	0.08	<0.01	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002						4	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002				0.001						4	0.002	<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.003				0.001						4	0.003	<0.001	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	<0.003	<0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008						4	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.018			0.019	0.001			0.011						4	0.019	0.011	着色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01						4	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03	<0.03			<0.03						4	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.06			0.09	<0.01			<0.01						4	0.09	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	5.0			5.1	4.9			5.3						4	5.3	5.0	味
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.6	5.5	5.4	5.2	5.0	5.2	5.2						12	6.0	5.0	味
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	91			97	98			100						4	100	91	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	123			154	145			138						4	154	123	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02						4	<0.02	<0.02	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	カビ臭
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005						4	<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.4	0.3	<0.3	<0.3						12	<0.4	<0.3	味
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3						12	7.5	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12	<0.1	<0.1	
	残留塩素（ｾﾝﾀｰ数値）		0.22	0.22	0.22	0.36		0.18	0.14	0.22						12	0.36	0.14	—
	気温		13.2	19.1	22.3	24.5	24.50	25.6	23.5	22.1						12	25.6	13.2	
	水温		10.0	15.8	17.5	20.4	19.4	22.5	23.0	20.5						12	23.0	10.0	

※原水にて一般細菌(単位 MPN/100mL)や大腸菌が検出される場合がありますが、消毒設備により浄水（飲料水）では一般細菌や大腸菌は取り除かれています。

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（水質基準項目）

施設名　生出水源地

No.	項　目　名	水質基準値	4/15	5/20	6/10	7/8		8/12	9/9	10/14						回数	最高	最低	区分
			浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		浄水		
1	一　般　細　菌	100個/ml以下	0		0	0	1	0	0	0						12	0	0	病原生物の代替指標
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	陽性	不検出	不検出	不検出						12	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003	<0.0003									1	<0.0003	<0.0003	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005	<0.00005									1	<0.00005	<0.00005	
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002						4	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004	<0.004									1	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001	<0.001			<0.001						4	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.47	0.47									1	0.47	0.47	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08	0.08									1	0.08	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1	<0.21									1	<0.10	<0.100	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002	<0.0002									1	<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005	<0.005									1	<0.005	<0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/l以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005						4	<0.000	<0.000	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			0.08				0.12						4	0.12	0.07	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002						4	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.003				0.002						4	0.003	<0.002	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	0.003	<0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002				0.003						4	0.003	<0.002	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.008				0.008						4	0.008	<0.008	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003						4	0.003	<0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003				0.003						4	0.003	<0.003	
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001						4	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008						4	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.0030	<0.001									1	<0.003	<0.003	着色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01	<0.01									1	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03	<0.03									1	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01	<0.01									1	<0.01	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.1	3.8									1	4.1	4.1	味
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001	<0.001									1	<0.001	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0		3.9	3.9	3.6	4.0	3.9	4.0						12	4.0	3.9	味
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	56			61	62			64						4	64	56	
41	蒸発残留物	500mg/l以下				99	103									1	99	99	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.020	<0.02									1	<0.02	<0.02	発泡
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	カビ臭
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							4	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002	<0.002									1	<0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005	<0.0005									1	<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.3		0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.3						12	0.4	<0.3	味
48	pH値	5.8～8.6	8.0		8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9						12	8.0	7.8	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12	<0.1	<0.1	
	残留塩素（ｾﾝﾀｰ数値）		0.40		0.24	0.22		0.20	0.30	0.28						12	0.40	0.20	—
	気温		16.8		22.5	22.0	22.0	25.8	22.9	20.6						12	25.8	16.8	
	水温		11.2		18.0	20.0	13.4	23.5	22.0	19.5						12	23.5	11.2	

※原水にて一般細菌(単位 MPN/100mL)や大腸菌が検出される場合がありますが、当施設では膜ろ過設備及び消毒設備を導入しているため、浄水（飲料水）では一般細菌や大腸菌は取り除かれています。

令和6年度陸前高田市水道水質検査結果（水質管理目標設定項目）

施設名　竹駒水源地　　年1回（検査日：令和8年7月8日）

No.	種類	項目No.	項目	実施項目（原水）	目標値	検査結果	実施項目（浄水）	目標値	検査結果
1	金属類	1	アンチモン及びその化合物	○	アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下	<0.002	－	－	－
2		2	ウラン及びその化合物	○	ウランの量に関して、0.002mg/l以下	<0.0002	－	－	－
3		3	ニッケル及びその化合物	○	ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下	<0.002	－	－	－
4	有機物	5	1,2-ジクロロエタン	○	0.004mg/l以下	<0.0004	－	－	－
5		8	トルエン	○	0.4mg/l以下	<0.004	－	－	－
6		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	○	0.1mg/l以下	<0.008	－	－	－
※3 7	消毒剤、消毒福生成物	10	亜塩素酸	－	－		○	0.6mg/l以下	<0.06
※3 8		12	二酸化炭素	－	－		○	0.6mg/l以下	<0.06
※3 9		13	ジクロロアセトニトリル	－	－		○	0.01mg/l以下	<0.001
※3 10		14	抱水クロラール	－	－		○	0.02mg/l以下	<0.002
※4 11	農薬類	15	クミルロン	○	0.03mg/l以下	<0.0003	－	－	
			シハロホップブチル	○	0.006mg/l以下	<0.00006	－	－	
			ジメタメトリン	○	0.02mg/l以下	<0.0002	－	－	
			ピラクロニル	○	0.01mg/l以下	<0.0001	－	－	
			プロベナゾール	○	0.03mg/l以下	<0.0003	－	－	
			ブロモブチド	○	0.1mg/l以下	<0.001	－	－	
			ベンゾビシクロン	○	0.09mg/l以下	<0.0009	－	－	
			ベンタゾン	○	0.2mg/l以下	<0.002	－	－	
			メタラキシル	○	0.2mg/l以下	<0.002	－	－	
			メトミノストロビン	○	0.04mg/l以下	<0.0004	－	－	
※3 12	消毒剤、消毒福生成物	16	残留塩素	－	－		○	1mg/l以下	0.30
※2 13	無機物	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－		－	－	－
※2 14	金属類	18	マンガン及びその化合物	－	－		－	－	－
15	無機物	19	遊離炭酸	○	20mg/l以下	11	－	－	－
16	有機物	20	1,1,1-トリクロロエタン	○	0.3mg/l以下	<0.0300	－	－	－
17		21	メチル-t-ブチルエーテル	○	0.02mg/l以下	<0.002	－	－	－
18	味、臭気等	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	○	3mg/l以下	0.6	－	－	－
19		23	臭気強度(TON)	○	3以下	<1	－	－	－
※2 20	無機物	24	蒸発残留物	－	－		－	－	－
※2 21	濁度、pH、腐食性等	25	濁度	－	－		－	－	－
※2 22		26	pH値	－	－		－	－	－
23		27	腐食性(ランゲリア指数)	○	-1程度以上とし、極力0に近づける	1.3	－	－	－
24		28	従属栄養細菌	○	2,000個/ml以下	120	－	－	－
25	有機物	29	1,1-ジクロロエチレン	○	0.1mg/l以下	<0.010	－	－	－
※2 26	無機物	30	アルミニウム及びその化合物	－	－	-	－	－	－

※1　項目No.4、6、7、11は、削除された項目。
※2　水質基準項目と重複する項目(No.13、14、20、21、22、26の6項目)は、検査を省略する。
※3　No.7～10、No.12は、浄水で検査する。
※4　No.11(農薬類)は、水源周辺に散布される可能性のある農薬や、検査時期を考慮し、10種類の検査農薬を設定して検査する。

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（クリプトスポリジウム等、ダイオキシン類の検査）

【指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査（原水）】

場所	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
竹駒水源地	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0					
矢作水源地	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0					
下矢作水源地	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0					
金成水源地	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0					
生出水源地	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性					
	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	1					

※原水にて一般細菌や大腸菌が検出される場合がありますが、浄水（飲料水）では膜ろ過設備及び消毒設備により取り除かれています。

【クリプトスポリジウム等の原虫検査（原水）】　年1回

場所	項目	水質基準	検査結果
竹駒水源地	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出
	ジアルジア	検出されないこと	不検出
矢作水源地	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出
	ジアルジア	検出されないこと	不検出
生出水源地	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出
	ジアルジア	検出されないこと	不検出

【ダイオキシン類の検査（原水）】　年1回

場所	ダイオキシン類濃度（pg/L）	毒性当量（最大見積）（pg-TEQ/L）
竹駒水源地	0.79	0.0027

（目標値：1pg-TEQ/L）

【クリプトスポリジウム等の原虫検査（原水）】　年4回

場所	項目	水質基準	検査結果			
			4月15日	7月8日	10月14日	
金成水源地	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
	ジアルジア	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
下矢作水源地	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
	ジアルジア	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	

令和8年度陸前高田市水道水質検査結果（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））

（分析委託先） 株式会社江東微生物研究所盛岡営業所

試料	採取場所	竹駒水源地	矢作水源地	下矢作水源地	金成水源地	生出水源地
	試料名	原水	原水	原水	原水	原水
	採取日	令和8年7月8日	令和8年7月8日	令和8年7月8日	令和8年7月8日	令和8年7月8日
	気温	23.8℃	27.0℃	27.0℃	24.5℃	22.0℃
	水温	19.4℃	15.4℃	16.0℃	19.4℃	13.4℃
結果	測定項目	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOA
	検査結果	＜0.000005mg/L	＜0.000005mg/L	＜0.000005mg/L	＜0.000005mg/L	＜0.000005mg/L
	基準値	≦0.00005mg/L	≦0.00005mg/L	≦0.00005mg/L	≦0.00005mg/L	≦0.00005mg/L
	判定	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※試験方法　平成15年10月10日健水発第1010001号