

別紙12-1 庁舎棟対象機器

区分	機器名称	No.	階数	設置場所	仕様 形式		備考
1	自動火災報知設備	1-1	1	守衛室	受信器	受第30～3号 FCRGJ004-R-510	能美防災㈱
		1-2	1	EPS	中継器		
		1-3	1	トイレ前	P型発信機		
		1-4	1	待合スペース	P型発信機		
		1-5	1	1階フロア	差動式スポット型感知器×15台		
		1-6	1	1階フロア	光電式スポット型感知器×22台		
		1-7	1	1階フロア	定温式スポット型感知器×9台		
		1-8	2	EPS	中継器		
		1-9	2	トイレ前	P型発信機		
		1-10	2	待合スペース	P型発信機		
		1-11	2	2階フロア	差動式スポット型感知器×16台		
		1-12	2	2階フロア	光電式スポット型感知器×23台		
		1-13	2	2階フロア	定温式スポット型感知器×5台		
		1-14	3	EPS	中継器		
		1-15	3	トイレ前	P型発信機		
		1-16	3	待合スペース	P型発信機		
		1-17	3	3階フロア	差動式スポット型感知器×20台		
		1-18	3	3階フロア	光電式スポット型感知器×6台		
		1-19	3	3階フロア	定温式スポット型感知器×4台		
		1-20	4	EPS	中継器		
		1-21	4	トイレ前	P型発信機		
		1-22	4	待合スペース	P型発信機		
		1-23	4	4階フロア	差動式スポット型感知器×17台		
		1-24	4	4階フロア	光電式スポット型感知器×4台		
		1-25	4	4階フロア	定温式スポット型感知器×4台		
		1-26	5	EPS	中継器		
		1-27	5	トイレ前	P型発信機		
		1-28	5	待合スペース	P型発信機		
		1-29	5	5階フロア	差動式スポット型感知器×19台		
		1-30	5	5階フロア	光電式スポット型感知器×5台		
		1-31	5	5階フロア	定温式スポット型感知器×4台		
		1-32	6	EPS	中継器		
		1-33	6	トイレ前	P型発信機		
		1-34	6	待合スペース	P型発信機		
		1-35	6	6階フロア	差動式スポット型感知器×18台		
		1-36	6	6階フロア	光電式スポット型感知器×8台		
		1-37	6	6階フロア	定温式スポット型感知器×4台		
		1-38	7	EPS	中継器		
		1-39	7	トイレ前	P型発信機		
		1-40	7	展望ロビー	P型発信機		
		1-41	7	7階フロア	差動式スポット型感知器×12台		
		1-42	7	7階フロア	光電式スポット型感知器×27台		
		1-43	7	7階フロア	定温式スポット型感知器×3台		
		1-44	8	EPS	中継器		
		1-45	8	廊下	P型発信機		
		1-46	8	8階フロア	差動式スポット型感知器×5台		
		1-47	8	8階フロア	光電式スポット型感知器×7台		
		1-48	8	8階フロア	定温式スポット型感知器×3台		
2	非常用放送設備	2-1	1	守衛室	非常放送設備	WK-ER500A	パナソニック㈱
		2-2	1	守衛室	増幅器	WU-PD182	パナソニック㈱
		2-3	1	1階フロア	スピーカー×20台		
		2-4	2	2階フロア	スピーカー×18台		
		2-5	3	3階フロア	スピーカー×18台		
		2-6	4	4階フロア	スピーカー×17台		
		2-7	5	5階フロア	スピーカー×22台		
		2-8	6	6階フロア	スピーカー×23台		
		2-9	7	7階フロア	スピーカー×15台		
		2-10	8	8階フロア	スピーカー×8台		
		2-11	免震ビット	免震ビット	スピーカー×5台		
3	誘導灯設備(標識含む)	3-1	1	1階フロア	誘導灯×5		
		3-2	1	1階フロア	誘導標識×2		
		3-3	2	2階フロア	誘導灯×4		
		3-4	2	2階フロア	誘導標識		
		3-5	3	3階フロア	誘導灯×4		
		3-6	3	3階フロア	誘導標識		
		3-7	4	4階フロア	誘導灯×4		
		3-8	4	4階フロア	誘導標識		
		3-9	5	5階フロア	誘導灯×4		

区分	機器名称	No.	階数	設置場所	仕様 形式		備考
		3-10	5	5階フロア	誘導標識		
		3-11	6	6階フロア	誘導灯×5		
		3-12	6	6階フロア	誘導標識×2		
		3-13	7	7階フロア	誘導灯×5		
		3-14	8	8階フロア	誘導灯×2		
4	屋内消火栓設備	4-1	1	消火栓ポンプ室	ポンプ	50MEFU4 57.5	㈱荏原製作所
		4-2	1	消火栓ポンプ室	電動機	IKKH3-FCKLW21E	㈱東芝
		4-3	1	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-4	1	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-5	2	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-6	2	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-7	3	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-8	3	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-9	4	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-10	4	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-11	5	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-12	5	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-13	6	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-14	6	待合スペース	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-15	7	トイレ前	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-16	7	展望ロビー	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-17	8	廊下	易操作性1号消火栓埋込形(総合型)		
		4-18	免震ビット	貯水槽	貯水槽	RC水槽 6.82㎡	
5	連結送水管設備 (配管耐圧検査は別途)	5-1	1	屋外南東側	送水口	ステンレス製縦スタンド型双口形	
		5-2	3	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
		5-3	4	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
		5-4	5	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
		5-5	6	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
		5-6	7	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
		5-7	8	階段室	放水口格納箱	消火栓弁65φ	
6	不活性ガス(窒素)消火設備 (容器弁耐圧検査は別途)	6-1	8	サーバー室	消火剤貯蔵容器	消火剤量20.3㎡、充填圧力3.0MPa	
		6-2	8	サーバー室	消火剤貯蔵容器	消火剤量20.3㎡、充填圧力3.0MPa	
		6-3	8	サーバー室	消火剤貯蔵容器	消火剤量20.3㎡、充填圧力3.0MPa	
		6-4	8	サーバー室	消火剤貯蔵容器	消火剤量20.3㎡、充填圧力3.0MPa	
		6-5	8	サーバー室	消火剤貯蔵容器	消火剤量20.3㎡、充填圧力3.0MPa	
		6-6	8	サーバー室	起動用ガス容器	充填圧力6.0MPa	
7	消火器具 (薬剤交換、耐圧試験は別途)	7-1	1	トイレ前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-2	1	湯沸室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-3	1	市民課	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-4	1	保健課国保係	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-5	2	トイレ前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-6	2	階段前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-7	2	面談室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-8	3	湯沸室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-9	3	副市長室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-10	3	政策会議室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-11	4	階段前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-12	4	農林課前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-13	4	トイレ前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	

区分	機器名称	No.	階数	設置場所	仕様 形式		備考
		7-14	5	湯沸室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	能美防災機
		7-15	5	階段前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-16	5	教育長室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-17	6	階段前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-18	6	トイレ前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-19	6	議会図書室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-20	6	小会議室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-21	7	大会議室前	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-22	7	展望ロビー	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-23	7	展望ロビー	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-24	8	電算室	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-25	8	廊下	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-26	8	少量危険物置場	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-27	8	自家発用	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-28	8	キュービクル用	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-29	屋外	危険物地下タンク	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-30	屋外	危険物地下タンク	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	