

別紙12-2 車庫・倉庫棟対象機器

区分	機器名称	No.	階数	設置場所	仕様 形式		備考
1	自動火災報知設備	1-1	1	階段室1	P型発信機		
		1-2	1	1階フロア	差動式スポット型感知器×15台		
		1-3	1	1階フロア	定温式スポット型感知器×3台		
		1-4	2	階段室2	P型発信機		
		1-5	2	2階フロア	差動式スポット型感知器×12台		
		1-6	2	2階フロア	光電式スポット型感知器×2台		
		1-7	2	渡り廊下	光電式スポット型感知器×1台		
		1-8	3	階段室3	P型発信機		
		1-9	3	3階フロア	差動式スポット型感知器×6台		
		1-10	3	3階フロア	光電式スポット型感知器×1台		
2	非常用放送設備	2-1	1	1階フロア	スピーカー×6台		
		2-2	2	2階フロア	スピーカー×7台		
		2-3	2	渡り廊下	スピーカー×1台		
		2-4	3	3階フロア	スピーカー×2台		
3	誘導灯設備(標識含む)	3-1	1	階段室1	誘導灯		
		3-2	1	階段室2	誘導灯		
		3-4	2	階段室1	誘導灯		
4	消火器具 (薬剤交換、耐圧試験は別途)	7-1	1	車庫	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	能美防災㈱
		7-2	1	車庫	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-3	1	通路	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-4	1	物置	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-5	2	階段室1	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-6	2	会議室	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-7	3	階段室1	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	
		7-8	3	倉庫	粉末(ABC)消火器(蓄圧式、鉄製)	MEDJ010A-10型	