

別紙8-1 フロン排出抑制法対象機器

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容		
					形式	圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)		簡易点検	定期点検	フィルター清掃
1	マルチパッケージ形空調機	1	ACP-1	室外機	PUHY-HP630SDMG5-BSG	7.4+8.45		63.0	69.0	三菱電機㈱	○	次回、令和8年度	
		1-1	ACP-1-1	市民交流スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-2	ACP-1-1	市民交流スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-3	ACP-1-1	市民交流スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-4	ACP-1-1	市民交流スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-5	ACP-1-1	市民課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-6	ACP-1-1	市民課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		1-7	ACP-1-2	電話交換室	天井隠蔽ダクト接続形	PLFY-P71DMG6	1,140*100Pa	7.1	8.0		○		○
		2	ACP-2	室外機	PUHY-HP560SDMG5-BSG	7.4+7.4		56.0	63.0		○	次回、令和8年度	
		2-1	ACP-2-1	税務課・まちづくり推進課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-2	ACP-2-1	税務課・まちづくり推進課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-3	ACP-2-1	税務課・まちづくり推進課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-4	ACP-2-1	税務課・まちづくり推進課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-5	ACP-2-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-6	ACP-2-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-7	ACP-2-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		2-8	ACP-2-2	売店	天井カセット4方向	PLFY-P36EMG6		3.6	4.0		○		○
		2-9	ACP-2-3	守衛室	天井カセット1方向	PMFY-P36BMG6		3.6	4.0		○		○
		2-10	ACP-2-4	廊下・授乳室	天井隠蔽ダクト接続形	PLFY-P71DMG6		7.1	8.0		○		○
		3	ACP-3	室外機	PUHY-HP630SDMG5-BSG	7.4+8.45		63.0	69.0		○	次回、令和8年度	
		3-1	ACP-3-1	女子休憩室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-2	ACP-3-1	保健課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-3	ACP-3-1	保健課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-4	ACP-3-1	保健課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-5	ACP-3-1	保健課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-6	ACP-3-1	会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-7	ACP-3-1	子ども未来課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-8	ACP-3-1	子ども未来課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-9	ACP-3-1	授乳室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		3-10	ACP-3-1	面談室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4	ACP-4	室外機	PUHY-HP775SDMG5-BSG	5.36+7.4+7.4		77.5	90.0		○	次回、令和8年度	
		4-1	ACP-4-1	会計課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-2	ACP-4-1	福祉課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-3	ACP-4-1	福祉課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-4	ACP-4-1	福祉課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-5	ACP-4-1	福祉課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-6	ACP-4-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-7	ACP-4-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-8	ACP-4-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-9	ACP-4-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5		○		○
		4-10	OAC-4-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P224MG6-F	1680*150Pa	22.4	21.2		○		○

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容		
					形式	圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)		簡易点検	定期点検	フィルター清掃
		5	ACP-5		室外機	PUHY-HP730SDMG5-BSG	5.36+5.36+7.4		73.0	82.5	○	次回、令和8年度	
		5-1	ACP-5-1	財政課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-2	ACP-5-1	財政課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-3	ACP-5-1	小会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-4	ACP-5-1	副市長室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-5	ACP-5-1	政策推進室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-6	ACP-5-1	政策推進室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-7	ACP-5-1	市長室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-8	ACP-5-1	市長室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		5-9	ACP-5-2	総務課	天井隠蔽ダクト接続形	PLFY-P71DMG6		1140*100Pa	7.1	8.0	○		○
		5-10	ACP-5-2	総務課	天井隠蔽ダクト接続形	PLFY-P71DMG6		1140*100Pa	7.1	8.0	○		○
		6	ACP-6		室外機	PUHY-HP730SDMG5-BSG	5.36+5.36+7.4		73.0	82.5	○	次回、令和8年度	
		6-1	ACP-6-1	政策会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-2	ACP-6-1	政策会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-3	ACP-6-1	政策会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-4	ACP-6-1	応接室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-5	ACP-6-1	会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-6	ACP-6-1	廊下2	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		6-7	ACP-6-2	EVホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P71MG6		1140*100Pa	7.1	8.0	○		○
		6-8	ACP-6-2	EVホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P71MG6		1140*100Pa	7.1	8.0	○		○
		6-9	OAC-6-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG6-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○
		7	ACP-7		室外機	PUHY-HP630SDMG5-BSG	7.4+8.45		63.0	69.0	○	次回、令和8年度	
		7-1	ACP-7-1	建設課・都市計画課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-2	ACP-7-1	建設課・都市計画課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-3	ACP-7-1	建設課・都市計画課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-4	ACP-7-1	建設課・都市計画課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-5	ACP-7-1	建設課・都市計画課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-6	ACP-7-1	第2会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-7	ACP-7-1	水産課・農林課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-8	ACP-7-1	水産課・農林課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-9	ACP-7-1	水産課・農林課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		7-10	ACP-7-1	水産課・農林課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8	ACP-8		室外機	PUHY-HP730SDMG5-BSG	5.36+5.36+7.4		73.0	82.5	○	次回、令和8年度	
		8-1	ACP-8-1	男子休憩室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-2	ACP-8-1	第1会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-3	ACP-8-1	観光交流課・商政課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-4	ACP-8-1	観光交流課・商政課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-5	ACP-8-1	観光交流課・商政課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-6	ACP-8-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-7	ACP-8-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-8	ACP-8-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-9	ACP-8-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG6		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		8-10	OAC-8-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG6-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容		
					形式	圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)		簡易点検	定期点検	フィルター清掃
		9	ACP-9		室外機	PUHY-HP670SDMG5-BSG	8.45+8.45		67.0	77.5	○	次回、令和8年度	
		9-1	ACP-9-1	印刷室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-2	ACP-9-1	選挙管理委員会事務局・監査委員事務局	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-3	ACP-9-1	上下水道課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-4	ACP-9-1	上下水道課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-5	ACP-9-1	上下水道課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-6	ACP-9-1	第1会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-7	ACP-9-1	第2会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-8	ACP-9-1	管理課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-9	ACP-9-1	管理課	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		9-10	ACP-9-1	教育長室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10	ACP-10		室外機	PUHY-HP730SDMG5-BSG	5.36+5.36+7.4		73.0	82.5	○	次回、令和8年度	
		10-1	ACP-10-1	学校教育課・教育研究所	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-2	ACP-10-1	学校教育課・教育研究所	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-3	ACP-10-1	学校教育課・教育研究所	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-4	ACP-10-1	学校教育課・教育研究所	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-5	ACP-10-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-6	ACP-10-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-7	ACP-10-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-8	ACP-10-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		10-9	ACP-10-2	教育相談室-1	システム天井用カセット4方向	PLFY-P22DMG7			2.2	2.5	○		○
		10-10	ACP-10-2	教育相談室-2	システム天井用カセット4方向	PLFY-P22DMG7			2.2	2.5	○		○
		10-11	ACP-10-2	教育相談室-3	システム天井用カセット4方向	PLFY-P22DMG7			2.2	2.5	○		○
		10-12	OAC-10-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG7-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○
		11	ACP-11		室外機	PUHY-HP500SDMG5-BSG	5.36+7.4		50.0	56.0	○	次回、令和8年度	
		11-1	ACP-11-1	議員控室	天井カセット4方向形	PLFY-P45EMG7			4.5	5.0	○		○
		11-2	ACP-11-1	正副議長室	天井カセット4方向形	PLFY-P45EMG7			4.5	5.0	○		○
		11-3	ACP-11-2	中会議室	天井カセット4方向形	PLFY-P36EMG7			3.6	4.0	○		○
		11-4	ACP-11-3	議会事務局	天井カセット4方向形	PLFY-P28EMG7			2.8	3.2	○		○
		11-5	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-6	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-7	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-8	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-9	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-10	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		11-11	ACP-11-4	第1～7会議室	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		12	ACP-12		室外機	PUHY-HP500SDMG5-BSG	5.36+7.4		50.0	56.0	○	次回、令和8年度	
		12-1	ACP-12-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P80MG7		1320*100Pa	8.0	9.0	○		○
		12-2	ACP-12-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P80MG7		1320*100Pa	8.0	9.0	○		○
		12-3	ACP-12-2	廊下(2)	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		12-4	ACP-12-2	廊下(2)	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		12-5	ACP-12-2	廊下(2)	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		12-6	ACP-12-2	廊下(2)	天井カセット2方向形	PLFY-P22LMG7			2.2	2.5	○		○
		12-7	OAC-12-1	EVホール	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG7-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容		
					形式	圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)		簡易点検	定期点検	フィルター清掃
		13	ACP-13		室外機	PUHY-HP400SDMG5-BSG	3.72+5.36		40.0	45.0	○	次回、令和8年度	
		13-1	ACP-13-1	機械室	床置ビルトインダクト接続形	PEFY-P224RMG7		3840*300Pa	22.4	25.0	○		○
		13-2	ACP-13-2	記者席・傍聴席	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P56MG7		840*100Pa	5.6	6.3	○		○
		14	ACP-14		室外機	PUHY-HP400SDMG5-BSG	3.72+5.36		40.0	45.0	○	次回、令和8年度	
		14-1	ACP-14-1	大会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		14-2	ACP-14-1	大会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		14-3	ACP-14-1	大会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		14-4	ACP-14-1	大会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		14-5	ACP-14-1	中会議室	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		15	ACP-15		室外機	PUHY-HP500SDMG5-BSG	5.36+7.4		50.0	56.0	○	次回、令和8年度	
		15-1	ACP-15-1	展望ロビー	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P71MG7		1140*100Pa	7.1	8.0	○		○
		15-2	ACP-15-2	展望ロビー	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P56MG7		840*100Pa	5.6	6.3	○		○
		15-3	ACP-15-2	展望ロビー	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P56MG7		840*100Pa	5.6	6.3	○		○
		15-4	ACP-15-2	EVホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P56MG7		840*100Pa	5.6	6.3	○		○
		15-5	ACP-15-3	ホワイエ	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		15-6	OAC-15-1	展望ロビー	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG7-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○
		16	ACP-16	作業スペース(電算室)	天井露出形	PCZ-HRMP80KY	1.5		7.1	8.0	○	次回、令和8年度	○
		17	ACP-17	車庫棟	天吊カセット4方向形	PLZ-HRP80EFY	1.5		7.1	8.0	○		○
		18	ACP-18		室外機	PUHY-HP450SDMG5-BSG	5.36+5.36		45.0	50.0	○		
		18-1	ACP-18-1	エントランスホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		18-2	ACP-18-1	エントランスホール	天吊隠蔽ダクト接続形	PEFY-P45MG7		840*100Pa	4.5	5.0	○		○
		18-3	OAC-18-1	待合スペース	天吊隠蔽ダクト給気処理形	PEFY-P160MG7-F		1080*130Pa	16.0	15.1	○		○
2	IT装置用空調機室外機	19	ACP-19	屋上	室外機	PVDY-P200NM-E1-BSG	4.1	6720*120Pa	20.0	-	○	菱東産業㈱	
	IT装置用空調機室内機	19-1	ACP-19-1	サーバー室	下吹出形	PADY-P200NM-E1	2.2	260*70Pa	20.0	-	○		○
	IT装置用空調機室外機	20	ACP-20	屋上	室外機	PVDY-P200NM-E1-BSG	4.1	6720*120Pa	20.0	-	○		
	IT装置用空調機室内機	20-1	ACP-20-1	サーバー室	下吹出形	PADY-P200NM-E1	2.2	260*70Pa	20.0	-	○		○
3	全熱交換形換気扇	1	HEU-1-1	市民交流スペース	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11	三菱電機㈱	○	○
		2	HEU-1-1	市民交流スペース	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11		○	○
		3	HEU-1-1	市民課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11		○	○
		4	HEU-1-1	市民課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11		○	○
		5	HEU-1-2	税務課・まちづくり推進課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18	ACP-2系統	○	○
		6	HEU-1-2	税務課・まちづくり推進課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18		○	○
		7	HEU-1-3	授乳室・売店	天吊埋込ダクト接続形	LGH-N15RX3		100*80Pa					○
		8	HEU-1-4	守衛室	天井埋込カセット形	LGH-N15CX2		100*60Pa					○
		9	HEU-2-1	福祉課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11	ACP-4系統	○	○
		10	HEU-2-2	女子休憩室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18	ACP-3系統	○	○
		11	HEU-2-3	保健課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18		○	○
		12	HEU-2-3	会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18		○	○
		13	HEU-2-3	子ども未来課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18		○	○
		14	HEU-2-3	面談室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18	ACP-4系統	○	○
		15	HEU-2-3	会計課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18		○	○
		16	HEU-2-4	福祉課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		300*100Pa	6.3	6.18		○	○
		17	HEU-2-5	車庫棟	天吊埋込ダクト接続形	LGH-N35RX3		300*80Pa					○

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容			
					形式	圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)		簡易点検	定期点検	フィルター清掃	
		18	HEU-3-1	政策会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N100RDF2-50-DM		900*100Pa	12.3	12.5	ACP-6系統	○		○
		19	HEU-3-2	小会議室・副市長室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11	ACP-5系統	○		○
		20	HEU-3-3	財政課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18		○		○
		21	HEU-3-4	市長室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18		○		○
		22	HEU-3-5	総務課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18		○		○
		23	HEU-3-5	政策推進課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18		○		○
		24	HEU-3-5	会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18	ACP-6系統	○		○
		25	HEU-3-6	応接室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		250*100Pa	6.3	6.18		○		○
		26	HEU-4-1	男子休憩室・第1会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		650*100Pa	9.45	10.11	ACP-8	○		○
		27	HEU-4-2	都市計画課・建設課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18	ACP-7	○		○
		28	HEU-4-2	都市計画課・建設課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18		○		○
		29	HEU-4-3	観光交流課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18	ACP-8	○		○
		30	HEU-4-4	水産課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18	ACP-7	○		○
		31	HEU-4-4	農林課・農業委員会	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18		○		○
		32	HEU-4-5	第2会議室・建設課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		400*100Pa	6.3	6.18		○		○
		33	HEU-4-6	観光交流課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		300*100Pa	6.3	6.18	ACP-8	○		○
		34	HEU-5-1	印刷室・選挙管理委員会事務局・ 監査委員事務局	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11	ACP-9	○		○
		35	HEU-5-1	第2会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		600*100Pa	9.45	10.11		○		○
		36	HEU-5-2	上下水道課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		550*100Pa	6.3	6.18		○		○
		37	HEU-5-3	学校教育課・教育研究所	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18	ACP-10	○		○
		38	HEU-5-3	教育長室・管理課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		500*100Pa	6.3	6.18	ACP-9	○		○
		39	HEU-5-4	教育長室・管理課	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18	ACP-10	○		○
		40	HEU-5-4	教育相談室-1～3	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		450*100Pa	6.3	6.18	ACP-10	○		○
		41	HEU-5-5	第1会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		350*100Pa	6.3	6.18	ACP-9	○		○
		42	HEU-6-1	空調機械室	床置ビルトイン形加熱加湿付直膨形	LB-200DF7-50		1900*200Pa	16.84	17.7	ACP-13	○		○
		43	HEU-6-2	廊下(2)	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		750*100Pa	9.45	10.11	ACP-12	○		○
		44	HEU-6-3	正副議長室・議会事務局	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2		500*100Pa	6.3	6.18	ACP-11	○		○
		45	HEU-6-4	議員控室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		400*100Pa	6.3	6.18		○		○
		46	HEU-6-4	第1～4会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		400*100Pa	6.3	6.18		○		○
		47	HEU-6-5	中会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		300*100Pa	6.3	6.18		○		○
		48	HEU-6-5	第5～7会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		300*100Pa	6.3	6.18		○		○
		49	HEU-7-1	展望ロビー	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		800*100Pa	9.45	10.11	ACP-15	○		○
		50	HEU-7-2	大会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		700*100Pa	9.45	10.11	ACP-14	○		○
		51	HEU-7-2	大会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N80RDF2-50-DM		700*100Pa	9.45	10.11		○		○
		52	HEU-7-3	中会議室	天吊埋込形加熱加湿付直膨形	LGH-N50RDF2-DM		400*100Pa	6.3	6.18		○		○
		53	HEU-8-1	作業スペース(電算室)	天井吊露出形	SCH-40EX		250*60Pa						○

区分	機器名称	No.	記号	系統名	仕様					備考	実施する業務内容			
					形式		圧縮機出力 (kw)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kw)		暖房能力 (kw)	簡易点検	定期点検	フィルター清掃
4	除湿機	1	JK-1	倉庫-1車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V	三菱電機(株)	○		○
		2	JK-1	倉庫-1車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		3	JK-1	倉庫-1車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		4	JK-1	倉庫-1車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		5	JK-1	倉庫-2車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		6	JK-1	倉庫-2車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		7	JK-1	倉庫-3車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		8	JK-1	倉庫-3車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		9	JK-1	倉庫-3車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		10	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		11	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		12	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		13	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		14	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		15	JK-1	倉庫-4車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		16	JK-1	倉庫-5車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		17	JK-1	倉庫-5車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		18	JK-1	倉庫-5車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○
		19	JK-1	倉庫-5車庫棟	天吊露出形	KEH-SP3A1	2.2	2,220	8.5	三相・200V		○		○